



АКТ № 20226



обследования технического состояния
дымоходов и вентиляционных каналов от
газовых приборов (агрегатов)

г. Курск

Дата 22.10.2021

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

ООО "ЛЮКС КОМФОРТ"

(наименование жилищно-коммунальной организации, ведомства)

(должность, фамилия, имя, отчество)

от предприятия **ООО «ВЕНТА»**

контр. приемщик
мастер

Хамхоев А.К.
Заманов Р.Э.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов
в жилом доме по адресу:

г. Курск, ул. Запольная, д. 60

с целью определения **пригодности дымоходов** для продуктов сгорания газа и определения, **пригодности систем вентиляции** помещений в соответствии с правилами Гостехнадзора, производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов, а также СП 7.13130.2013, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью **анемометра** и **видеоэндоскопа**, путем опускания шарового груза и задымлением.

При обследовании установлено:

Дымоход выполнен :

Вентиляция естественная:

красный кирпич

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты на момент проведения проверки	Пригодность к эксплуатации на момент проведения проверки (ДА / НЕТ)	Обнаруженные дефекты на момент проведения проверки	Пригодность к эксплуатации на момент проведения проверки (ДА / НЕТ)
г. Курск, ул. Запольная, д. 60 кол-во квартир 135			нет	да

тяга вентиляционных каналов и дымоходов на момент проведения проверки:

пригодна

акт сроком предъявления:

до наступления момента проведения следующей плановой проверки, в период регламентированный Постановлением Правительства РФ от 14

_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись



_____ Хамхоев А.К.
Ф.И.О.

_____ Заманов Р.Э.
Ф.И.О.

_____ Ф.И.О.